



- R1**
- Tömörített talaj földvisszatöltés
 - Extrudált polisztirol hab
 - méretezett hőszigetelő lemez
 - 1 rtg Talajnedvesség elleni szigetelés
 - Statikailag méretezett
 - LEIER kettős falpanel LKF
 - külső kéreg
 - Statikailag méretezett
 - belső vasbeton mag
 - helyszíni kibetonozás
 - Statikailag méretezett
 - LEIER kettős falpanel LKF
 - belső kéreg
 - Glattelés, festés

- R2**
- 6 cm Aljzatbeton
 - 1 rtg Technológiai szigetelés
 - Méretezett hőszigetelés
 - Statikailag méretezett
 - lemezalap
 - 5 cm Szerelőbeton
 - 1 rtg Talajnedvesség elleni szigetelés
 - 10 cm Vasalt aljzat
 - >15 cm Kavicsfeltöltés

Alaplemez kitüsközése
statikai számítások szerint min.:d=12/20

Cementhabarcos ágyazat Hf 30

R2

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

E-02

LÉPTÉK:

M=1:10

DÁTUM:

2007. április

KÉREGFAL ÉS ALAPLEMEZ CSATLAKOZÁSA

TALAJNEDVESSÉG ELLEN SZIGETELT PINCE ESETÉN